



Паспорт

Продукция: Песчано-гравийная смесь ГОСТ 23735-2014  
Карьер «Куклицы», Вологодский район, Вологодская область

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОСТ 23735-2014

| № п/п | Наименование показателей                                |       |
|-------|---|-------|
| 1     | Модуль крупности  | 2,10  |
| 2     | Содержание гравия                                       | 34,18 |
| 3     | Содержание в смеси пылевидных, глинистых частиц в смеси | 2,51  |
| 4     | Коэффициент фильтрации                                  | 2,01  |
| 5     | Содержание вредных компонентов и примесей               | -     |
| 6     | Насыпная плотность в естественном состоянии             | 1,69  |
| 7     | Марка гравия по дробимости                              | 800   |

Зерновой состав:

| Размер сит, мм   | 40   | 20    | 10    | 5     | 2,5   | 1,25  | 0,63  | 0,315 | 0,16  | 0,05  |
|------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Полный остаток % | 3,23 | 12,83 | 22,37 | 31,57 | 37,67 | 46,98 | 57,33 | 72,68 | 87,00 | 97,45 |

М.п.

Инженер ОТК

С.В. Киселев

т. (8172) 50 56 65  
e-mail: [karier35@gmail.com](mailto:karier35@gmail.com)  
[www.karier35.com](http://www.karier35.com)

М.п.

»

ОБРАЗЕЦ