



Паспорт

Продукция: Песчано-гравийная смесь ГОСТ 23735-2014
Карьер «Низкое», Шекснинский район, Вологодская область

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОСТ 23735-2014

№ п/п	Наименование показателей	
1	Модуль крупности	2,10
2	Содержание гравия	34,18
3	Содержание в смеси пылевидных, глинистых частиц в смеси	2,51
4	Коэффициент фильтрации	2,01
5	Содержание вредных компонентов и примесей	-
6	Насыпная плотность в естественном состоянии	1,69
7	Марка гравия по дробимости	800

Зерновой состав:

Размер сит, мм	40	20	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,05
Полный остаток %	3,23	12,83	22,37	31,57	37,67	46,98	57,33	72,68	87,00	97,45

М.п.

Инженер ОТК

С.В. Киселев